

תאריך הדפסה: 18/03/2026
עמוד 3 מתוך 11

מחברת מעבדה - מי שתיה

עד תאריך: 18/03/2026 מתאריך: 01/01/2026

מאשר: ביאן אבו סננה

כל התוצאות הן CFU ב 100 מ"ל פרט לתוצאות של ספירה כללית שקון CFU ב 1 מ"ל

תאריך דיוגום: 26/01/2026 יום בשבוע: שני

מבצע	מס. תעודה לבייקה	מצב בייקה	תוצאה סופית	דופן	מרכיב בייקה	שם בדיקה	מצב דגימה	מס.הזמנה	מס.מעבדה	שם נקודת הדיוגום / תאור	קוד נקודה	אתר	ישוב	מועצה	נפה	מחוז
דוגם	2026/110	תקין	0.4	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/01/001258	שכונה 26	NW00017476		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/110	תקין	0.4	1	עכירות	מיקרוביאלית										
ביאן אבו סננה	2026/110	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										
דוגם	2026/110	תקין	0.4	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/01/001261	שכ"5 מגרש 127 ליד מסגד	NW00089282		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/110	תקין	0.3	1	עכירות	מיקרוביאלית										
ביאן אבו סננה	2026/110	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										
דוגם	2026/110	תקין	0.5	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/01/001263	ביס אלרסאלה שכ"38	NW00017495		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/110	תקין	0.2	1	עכירות	מיקרוביאלית										
ביאן אבו סננה	2026/110	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										
דוגם	2026/110	תקין	0.4	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/01/001265	ב"ס פיס (ח.צ. מגדל)	NW00017496		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/110	תקין	0.3	1	עכירות	מיקרוביאלית										
ביאן אבו סננה	2026/110	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										
דוגם	2026/110	תקין	0.4	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/01/001267	מסגד שכ"1	NW00017477		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/110	תקין	0.6	1	עכירות	מיקרוביאלית										
ביאן אבו סננה	2026/110	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										
דוגם	2026/110	תקין	0.4	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/01/001270	ארגז כיכר 2 (תל שבע הישן)	NW00017744		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/110	תקין	0.1	1	עכירות	מיקרוביאלית										
ביאן אבו סננה	2026/110	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										

Ministry of Health Southern
District, Public Health
Laboratory Beer Sheva
98 Shloshet Bne Ein Harod St.
Beer-Sheva
Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

תאריך הדפסה: 18/03/2026
עמוד 4 מתוך 11

מדינת ישראל

משרד הבריאות

משרד הבריאות מחוז הדרום
מעבדה מחוזית לבריאות הציבור
באר-שבע
רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע
טל : 08-6233842-08 פקס: 08-6239862

מחברת מעבדה - מי שתיה

18/03/2026 עד תאריך:

01/01/2026 מתאריך:

מאשר: **ביאן אבו סננה**

כל התוצאות הן CFU ב 100 מ"ל פרט לתוצאות של ספירה כללית שוקן CFU ב 1 מ"ל

תאריך הדפסה: 18/03/2026
עמוד 6 מתוך 11

מחברת מעבדה - מי שתיה

עד תאריך: 18/03/2026

מתאריך: 01/01/2026

מאשר: ביאן אבו סננה

כל התוצאות הן CFU ב 100 מ"ל פרט לתוצאות של ספירה כללית שרון CFU ב 1 מ"ל

תאריך דיוגום: 08/02/2026 יום בשבוע: ראשון

מבצע	מס. תעודה לבייקה	מס. בדיקה	מצב בדיקה	תוצאה סופית	דופן	מרכיב בדיקה	שם בדיקה	מצב דגימה	מס. הזמנה	מס. מעבדה	שם מקורת הדיוגום / תאור	קוד נקודה	אתר	ישוב	מועצה	נפה	מחוז
דוגם	2026/173	תקין	תקין	0.4	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/02/000510	בי"ס אלביאן (ביס מקרף)	NW00017381		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/173	תקין	תקין	0.3	1	עכירות	מיקרוביאלית										
איאת אבו לטייף	2026/173	תקין	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										
דוגם	2026/173	תקין	תקין	0.4	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/02/000512	מרכז קהילתי (רשת גן ילדים)	NW00017687		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/173	תקין	תקין	0.1	1	עכירות	מיקרוביאלית										
איאת אבו לטייף	2026/173	תקין	תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										

סה"כ דגימות לתאריך: 6

מחברת מעבדה - מי שתיה

תאריך הדפסה: 18/03/2026
עמוד 7 מתוך 11

עד תאריך: 18/03/2026

מתאריך: 01/01/2026

מאשר: ביאן אבו סננה

כל התוצאות הן CFU ב 100 מ"ל פרט לתוצאות של ספירה כללית שהן CFU ב 1 מ"ל

תאריך דיוגום: 23/02/2026 יום בשבוע: שני

מבצע	דוגם	מס. תעודה לדביקה	מצב דביקה	תוצאה סופית	דופן	מרכיב בדיקה	שם בדיקה	מצב דגימה	מס.הזמנה	מס.מעבדה	שם נקודת תאור / תאור	קוד נקודה	אתר	ישוב	מועצה	נפה	מחוז
דוגם	2026/173	תקין	1	0.3	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין	2026/02/001207	בסיס אלרסאליה שכי 38	NW00017495	תל שבע		מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום	
							מיקרוביאלית										
							מיקרוביאלית										
דוגם	2026/173	תקין	1	0.4	1	קוליפורם	מאגר	חריג	2026/02/001208	ב"ס פיס (ח.צ. מגדל)	NW00017496	תל שבע		מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום	
							מיקרוביאלית										
							מיקרוביאלית										
דוגם	2026/173	תקין	1	0.3	1	קוליפורם	מאגר	חריג	2026/02/001209	שכי 5 מגרש 127 ליד מסגד	NW00089282	תל שבע		מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום	
							מיקרוביאלית										
							מיקרוביאלית										
דוגם	2026/173	תקין	1	0.4	1	קוליפורם	מאגר	תקין	2026/02/001210	מסגד שכי 1'	NW00017477	תל שבע		מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום	
							מיקרוביאלית										
							מיקרוביאלית										
דוגם	2026/173	תקין	1	0.2	1	עכירות	מיקרוביאלית		2026/02/001211	ארז כיכר 2 (תל שבע רשת)	NW00017744	תל שבע		מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום	
							מיקרוביאלית										
							מיקרוביאלית										
דוגם	2026/173	תקין	1	0.4	1	קוליפורם	מיקרוביאלית	תקין	2026/02/001212	שכונה 26	NW00017476	תל שבע		מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום	
							מיקרוביאלית										
							מיקרוביאלית										
דוגם	2026/173	תקין	1	0.4	1	קוליפורם	מיקרוביאלית	תקין	2026/02/001212	שכונה 26	NW00017476	תל שבע		מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום	
							מיקרוביאלית										
							מיקרוביאלית										

Ministry of Health Southern
District, Public Health
Laboratory Beer Sheva
98 Shloshet Bne Ein Harod St.
Beer-Sheva
Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

תאריך הדפסה: 18/03/2026
עמוד 8 מתוך 11

מדינת ישראל

משרד הבריאות

משרד הבריאות מחוז הדרום
מעבדה מחוזית לבריאות הציבור
באר-שבע
רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע
טל : 08-6233842-08 פקס: 08-6239862

מחברת מעבדה - מי שתיה

עד תאריך: 18/03/2026

מתאריך: 01/01/2026

מאשר: **ביאן אבו סננה**

כל התוצאות הן CFU ב 100 מ"ל פרט לתוצאות של ספירה כללית שהן CFU ב 1 מ"ל

סה"כ דגימות לתאריך: 6

מחברת מעבדה - מי שתיה

תאריך הדפסה: 18/03/2026
עמוד 9 מתוך 11

עד תאריך: 18/03/2026

מתאריך: 01/01/2026

מאשר: ביאן אבו סננה

כל התוצאות הן CFU ב 100 מ"ל פרט לתוצאות של ספירה כללית שרון CFU ב 1 מ"ל

תאריך דיוגום: 24/02/2026 יום בשבוע: שלישי

מבצע	מס. תעודה לביקור	מס. בדיקה	מצב תוצאה סופית	דופן	מרכיב בדיקה	שם בדיקה	מצב דגימה	מס. הזמנה	מס. מעבדה	שם קודרת / תאור הדיוגום / תאור	קוד נקודה	אתר	ישוב	מועצה	נפה	מחוז
דוגם	2026/173	תקין	0.35	1	כלור	חזרת	תקין		2026/02/001265	שכ" 5 מגרש 127 ליד מסגד	NW000089282		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/173	תקין	0.35	1	עכירות	חזרת										
איתא אבו לטייף	2026/173	תקין	<1	1	קוליפורם	חזרת										
איתא אבו לטייף	2026/173	תקין	<1	1	קוליפורם צאיתי	חזרת										
דוגם	2026/173	תקין	0.42	1	כלור	חזרת	תקין		2026/02/001266	ב"ס פיס (ה.צ. מגדל)	NW00017496		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם	2026/173	תקין	0.20	1	עכירות	חזרת										
איתא אבו לטייף	2026/173	תקין	<1	1	קוליפורם	חזרת										
איתא אבו לטייף	2026/173	תקין	<1	1	קוליפורם צאיתי	חזרת										

תאריך הדפסה: 18/03/2026
עמוד 11 מתוך 11

מחברת מעבדה - מי שתיה

עד תאריך: 18/03/2026

מתאריך: 01/01/2026

מאשר: ביאן אבו סננה

כל התוצאות הן CFU ב 100 מ"ל פרט לתוצאות של ספירה כללית שהן CFU ב 1 מ"ל

תאריך דיוגום: 09/03/2026 יום בשבוע: שני

מבצע	מס. תעודה לבייקה	מצב בדיקה	תוצאה סופית	דופן	מרכיב בדיקה	שם בדיקה	מצב דגימה	מס.הדגימה	מס.מעבדה	שם מקורת הדיוגום / תאור	קוד נקודה	אתר	ישוב	מועצה	נפה	מחוז
דוגם		תקין	0.3	1	כלור	מיקרוביאלית	תקין		2026/03/000460	בי"ס אלביאן (ביס מקרף)	NW00017381		תל שבע	מועצה מקומית	דרום	מחוז דרום
דוגם		תקין	0.3	1	עכירות	מיקרוביאלית										
אימת אבו לטייף		תקין	<1	1	קוליפורם	מיקרוביאלית										

סה"כ דגימות לתאריך: 6